

# 盘锦辽滨沿海经济技术开发区行政审批服务局文件

辽滨行审〔2023〕142号

## 关于盘锦北方沥青燃料有限公司 新建泡沫站、催化剂仓库项目 环境影响报告表的批复

盘锦北方沥青燃料有限公司：

你单位报送的《盘锦北方沥青燃料有限公司新建泡沫站、催化剂仓库项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经我局讨论决定，在全面落实报告表提出的各项污染防治及风险防范措施后，从环保角度分析，原则同意按报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设。现就该“报告表”批复如下：

一、本项目位于盘锦北方沥青燃料有限公司现有厂区内，新

建两座泡沫站和两座催化剂仓库。建设内容：新建泡沫站六占地  
面积 108 平方米，位于现有 319 产品调和罐区及泵房二的西侧；  
泡沫站九占地面积 360 平方米，位于现有 310 液化石油气罐区及  
泵房一的南侧；2 座催化剂仓库占地面积均为 1979 平方米，位  
于厂区东南角。

项目总投资 3681.90 万元，环保投资 65 万元，所占比例  
1.77%。

二、同意专家技术评审意见。“报告表”主要结论意见可信，  
环保对策措施可行，可以作为该工程建设和环境管理的依据。

三、项目在建设和运营过程中，必须全面落实环境影响报告  
表及本批复提出的污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项  
工作：

#### （一）施工期做好污染防治工作

##### 1. 施工期大气污染防治

严格按照辽宁省人民政府关于印发《辽宁省大气污染防治行  
动计划实施方案的通知》（辽政发〔2014〕8 号）的规定。积极  
推进绿色施工，强化封闭围挡、裸露土方覆盖、进出车辆冲洗、  
材料堆放遮盖等管控环节，施工期施工扬尘及堆料场地扬尘达到  
辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/  
2642-2016）中表 1 扬尘排放浓度限值要求。

##### 2. 施工期废水污染防治措施

施工作业废水经沉淀处理后用于施工工序、抑尘，不外排。

### 3. 施工期噪声污染防治措施

施工期噪声源为施工机械，制定合理的施工计划，选用低噪声设备，施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值要求。

### 4. 施工期固体废物污染防治措施

施工期产生少量建筑垃圾，集中堆放及时清理。

## （二）营运期做好污染防治工作

### 1. 噪声污染防治措施

本项目噪声主要来自叉车搬运、起重机搬运，项目优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

### 2. 固体废物防治工作。

本项目危险废物主要为破损包装袋，依托现有的危险废物暂存间，必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，及时委托具有相应类别危险废物处置资质的单位进行处置，不得超量、超期储存。

## （三）做好地下水污染防治工作

项目建设及营运期按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。如发现地下水因本项目受到

污染，你公司必须立即停止本项目运行，及时采取有效措施消除污染。

#### 四、强化环境风险防范措施，有效防范环境风险。

1. 催化剂仓库建设严格执行《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022)要求。

2. 严格按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求，加强对危险化学品储运和使用管理，避免发生事故。

3. 加强环境风险防范，做好环境风险防范体系的建立。根据泡沫站、催化剂仓库暂存物质的特性，远离火种、热源、避免不相容的物质混合等，减少火灾等风险，事故情况下可以紧急隔离，防止事故气态污染物向环境转移；建立事故废水防控体系，催化剂仓库四周设置导流沟，通过管道接入 280 立方米的事故缓冲池，再接入厂内 2\*23000 立方米的事故池，形成有效的废水防控体系。

4. 本项目应纳入厂区总体环境风险应急预案中，制定切实可行的环境风险应急预案和采取可靠的防范措施，建立健全各项环境管理制度，防止环境风险事故发生。

5. 项目在建设和生产运营中，做好环保设施的环境安全管理

工作。

五、你公司须严格执行“三同时”制度，项目配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

项目竣工后，你公司应按规定程序开展项目竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。

六、项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、环境风险防范的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价报告。



