

审批意见：

盘县环审[2024]09号

盘锦旭日辉防水材料有限公司：

你单位报送的《盘锦旭日辉防水材料有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经我局组织有关专家审查，经盘山生态环境分局局务会研究决定，现就“报告表”批复如下：

一、同意“报告表”专家评审意见。“报告表”编制较规范，依据充分，环境保护目标明确，环境标准和污染因子选择准确，污染工程分析和评价结论可信，生态环境保护对策措施可行，符合环评导则要求，可作为该工程建设和环境管理的依据。

二、盘锦旭日辉防水材料有限公司投资30万元在盘锦市盘山县坝墙子镇姜家村实施锅炉改造项目，项目建设和1台2.8MW生物质导热油锅炉，替代原有的0.7MW燃煤导热油锅炉；用于生产供热，其他设施不变。项目建设符合国家产业政策，项目在建设过程中只要认真落实“报告表”提出的各项污染防治措施，本项目环保可行。同意你单位按照环评报告表中所列的建设项目性质、规模、地点、内容、环保目标、环境标准和污染因子、污染防治措施等进行建设。

三、在项目建设和运行过程中，建设单位必须认真落实“报告表”提出的各项环保措施，严格环保管理，还要重点做好如下工作：

1 大气污染防治措施

生物质锅炉采取烟气回流预处理技术控制NO_x产生量；排放烟气采取旋风+脉冲布袋+35m高烟筒排放，设35m高烟囱，高出锅炉房周围半径200m距离内建筑物3m以上，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气20mg/m³标准要求。

2 水污染防治措施

项目锅炉改建前后不产生废水，未新增职工，不增加生活污水排放量。

3 噪声污染防治措施

项目采取减震、降噪、隔音、选用低噪声设备等措施后，项目厂界噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4 固体废物污染防治措施

项目生活垃圾由环卫部门统一处理。项目设置15m²灰渣库，贮存炉渣及除尘灰，袋装贮存；破损布袋及废包材贮存现有5m²一般固废库，外售综合利用；废导热油属于危险废物，危废贮存依托现有30m²危废间，交由有资质单位处理。



5 强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实防渗池等风险防范措施，做好应急物资储备，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

四、你公司应按照《排污许可管理办法》（试行）规定，向生态环境主管部门提交排污许可变更申请，依法持有排污许可，并按规定排放污染物，未取得排污许可前，不得排放污染物。

五、环境影响报告表经批准后，项目建设的地点、性质、规模、工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年开工建设，环境影响报告表应报我局重新审核。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工符合环保验收条件后，要按照环保相关法规规定进行验收，经审查验收合格后，该建设项目方可投入正常运行，由县生态环境执法队负责项目建设和运行期环境监管工作。

经办人：邱春刚

